innogy

STOEN OPERATOR

innogy Stoen Operator Sp. z o.o. • ul. Piękna 46 • 00-672 Warszawa

581/18

Warszawa dn. 20.02.2018 r.

FSMNW Inwestycje Sp. z o.o.

ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa

Pismo numer: ND\KW\01795\2018-ND-B\KW\00003\2018

Dot. obiektu: plac budowy, ul. GÓRCZEWSKA 212, Warszawa.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wniosek o określenie warunków przyłączenia w załączeniu przesyłamy:

- projekt Umowy nr ND\KW\01795\2018-ND-B\KW\00002\2018 o przyłączenie Państwa obiektu do sieci elektroenergetycznej innogy Stoen Operator Sp. z o. o. (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach),
- warunki przyłączenia obiektu nr ND\KW\01795\2018 z dnia 20.02.2018 r. określające szczegóły techniczne realizacji Umowy o przyłączenie stanowiące integralną część tej Umowy.

Powyższe dokumenty zawierają informacje dotyczące zawarcia oraz realizacji Umowy o przyłączenie, w szczególności określają szczegółowo przedmiot Umowy, sposób i termin zapłaty, zasady realizacji Umowy oraz szczegółowo wskazują na prawa i obowiązki stron Umowy.

Jednocześnie informujemy, że zmiana stanu prawnego (w tym Taryfy innogy Stoen Operator Sp. z o.o.) może spowodować konieczność zmiany postanowień Umowy. W takiej sytuacji zostanie do Państwa przesłany aneks do Umowy.

Od dnia załączenia Państwa obiektu do sieci elektroenergetycznej innogy Stoen Operator Sp. z o.o., wszelkie czynności obejmujące konserwację, utrzymanie, naprawy urządzeń wykonanych przez innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w ramach Umowy będą realizowane w ramach obowiązków innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w zakresie utrzymania sieci dystrybucyjnej i zapewnienia dotrzymania parametrów jakościowych wynikających z ustawy Prawo Energetyczne i aktów wykonawczych do tej ustawy.

Wszelkie Państwa reklamacje dotyczące stanu i funkcjonowania urządzeń zrealizowanych w ramach Umowy o przyłączenie oraz świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej powinny być realizowane przez Państwa w ramach zawartych umów o dostarczanie energii wskazanych w § 2 ust. 2 Umowy o przyłączenie (umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz umowy sprzedaży energii elektrycznej z wybranym sprzedawcą bądź umowy kompleksowej).

innogy
STOEN OPERATOR

W przypadku akceptacji wskazanych powyżej warunków realizacji Umowy prosimy o podpisanie obu jej egzemplarzy oraz przesłanie bądź dostarczenie ich osobiście do Biura Obsługi Klientów – Dystrybucja, ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa.

Ponadto, prosimy o dołączenie do podpisanych dokumentów potwierdzenia dysponowania tytułem prawnym (w formie kserokopii) do obiektu, do których ma być wykonane przyłącze będące przedmiotem Umowy oraz aktualnego odpisu z właściwego rejestru (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą).

W przypadku, gdy obiekt jest przedmiotem współwłasności do zawarcia Umowy o przyłączenie wymagana jest zgoda pozostałych współwłaścicieli, którą należy dołączyć do podpisanej Umowy. Jeżeli Umowa będzie zawierana przez pełnomocnika prosimy dołączyć oryginał pełnomocnictwa (zawierający umocowanie pełnomocnika do zawarcia Umowy przyłączenia).

Prosimy także o określenie w § 3 Umowy ilości energii elektrycznej przewidywanej do odbioru przez przyłączany obiekt.

W przypadku uwag z Państwa strony do załączonej propozycji Umowy o przyłączenie prosimy kontaktować się z Opiekun Klienta: Sylwia Kiełbowska tel.: 0-22 821-31-21, tel. komórkowy: 664-428-129, e-mail.: sylwia.kielbowska@innogy.com.

W celu zawarcia Umowy prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Klientów – Dystrybucja ul. Rudzka 18, poniedziałek w godz. 8.00 – 18.00, wtorek, środa, czwartek w godz. 8:00 – 16:00, piątek w godz. 8.00 – 14.00.

Z wyrazami szacunku
innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Specjalista Warunków Przyłączeń
Konrad Wysocki

Menedżer
Warunki Przyłączeniowe
Wojciech Magdaliński

innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
adres do korespondencji:
ul. Rudzka 18
01-689 Warszawa
T +48 22 821 31 31
F +48 22 821 31 32
E operator@innogy.com
I www.innogystoenoperator.pl

innogy
STOEN OPERATOR

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA GR IV

nr ND\KW\01795\2018 z dnia 20.02.2018

Załącznik nr 1 do Umowy o przyłączenie

Klient:
FSMNW Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa

Obiekt przyłączany: plac budowy, ul. GÓRCZEWSKA 212 , Warszawa.

Odpowiadając na wniosek złożony dnia 24.01.2018r., innogy Stoen Operator Sp. z o. o. określa następujące warunki przyłączenia instalacji elektrycznej obiektu:

Parametry podstawowe

1. Moc przyłączeniowa Pp = **100 kW**
2. Napięcie zasilania .
3. System ochrony od porażeń: w sieci innogy Stoen Operator Sp. z o. o. układ TN-C, u Klienta wg normy PN-HD 60364-4-41:2017.
4. Miejsce przyłączenia instalacji obiektu do sieci innogy Stoen Operator Sp. z o. o.: .
5. Miejsce dostarczania energii i rozgraniczenia własności innogy Stoen Operator Sp. z o. o. i instalacji Klienta: .

Obowiązki Klienta

6. **W celu przyłączenia instalacji i poboru energii elektrycznej według wnioskowanych parametrów Klient:**
   a) zawrze Umowę o przyłączenie i wniesie opłatę za przyłączenie, zgodnie z zapisami Umowy,
   b) uzgodni sposób wykonania instalacji w innogy Stoen Operator Sp. z o.o. – Inwestycje Sieciowe SN i nN ul. Rudzka 18, pok. 102, 104, zgodnie z „Wytycznymi projektowania i wykonywania rozliczeniowych układów pomiarowych na terenie innogy Stoen Operator Sp. z o. o.",
   c) wykona tymczasową linię zasilającą z rozdzielnicy nN stacji transformatorowej 15/0,4kV nr **8733**, usytuowanej przy ul. **Górczewska 208**, oraz instalację odbiorczą. Wykonana tymczasowa linia zasilająca pozostaje na majątku i w eksploatacji Klienta. Trasę tymczasowej linii zasilającej Klient uzgodni zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   d) przygotuje w instalacji elektrycznej miejsce (rozdzielnicę pomiarową) do montażu rozliczeniowego układu pomiarowego. Układ pomiarowy powinien zostać umieszczony w miejscu ogólnodostępnym,
   e) zastosuje zabezpieczenia przed układem pomiarowym o wartości , przystosowane do plombowania, uzgodnione na podstawie złożonej dokumentacji wykonawczej w innogy Stoen Operator Sp. z o.o. – Inwestycje Sieciowe SN i nN ul. Rudzka 18, pok. 102, 104, ,
   f) uzyska zgodę właścicieli terenu na poprowadzenie tymczasowej linii zasilającej, o ile będzie ona prowadzona przez teren osób trzecich,
   g) dostarczy do Biura Obsługi Klienta - Serwis Techniczny innogy Stoen Operator Sp. z o. o. 01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18 zgłoszenie gotowości instalacji, wcześniej uzgodnioną dokumentację oraz schemat jednokreskowy przyłączanej instalacji z określeniem prądu znamionowego zabezpieczeń i typu pomiaru rozliczeniowego, Umowę kompleksową lub Umowę o świadczenie usług dystrybucji i Umowę sprzedaży energii elektrycznej (zawartą z wybranym przez siebie dostawcą),
   h) będzie ponosił całkowitą odpowiedzialność za prawidłową i bezpieczną eksploatację jego urządzeń i dokona ich likwidacji (demontażu) w razie zaprzestania użytkowania w uzgodnieniu z innogy Stoen Operator Sp. z o. o..

Obowiązki innogy Stoen Operator Sp. z o. o.

7. **W celu przyłączenia instalacji i poboru energii elektrycznej według wnioskowanych parametrów, innogy Stoen Operator Sp. z o. o.:**
   a) zainstaluje w stacji transformatorowej zabezpieczenia główne, bezpiecznikami zwłocznymi o wartości dostosowanej do obciążenia i przekroju tymczasowej linii zasilającej, uzgodnione na etapie projektowania,
   b) dokona sprawdzenia zgłoszonej przez Klienta instalacji elektrycznej,
   c) zainstaluje układ pomiarowy,
   d) zapewni dostarczanie energii zgodnie ze standardami jakościowymi innogy Stoen Operator Sp. z o. o.,
   e) załączy pod napięcie wykonaną przez Klienta instalację elektryczną.

Informacje dodatkowe

8. Przed przyłączeniem obiektu do sieci, Klient własnym kosztem i staraniem rozwiąże ewentualne kolizje projektowanej infrastruktury technicznej oraz zabudowy z istniejącymi urządzeniami energetycznymi. Przebudowy urządzeń energetycznych dokonać można jedynie po uzyskaniu od innogy Stoen Operator Sp. z o. o. warunków usunięcia kolizji i po zawarciu odrębnej Umowy o przebudowie elementów sieci innogy Stoen Operator Sp. z o. o. Przy zaistnieniu ewentualnej kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi innogy Stoen Operator Sp. z o. o. wszelkie prace budowlane związane z obiektem można prowadzić po jej usunięciu.
9. W instalacji Klienta powinny być zastosowane ograniczniki przepięć.
10. W instalacji Klienta nie instalować odbiorników powodujących nadmierne odkształcenie napięcia (dopuszczalna zawartość wyższych harmonicznych zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn. 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego).
11. Dostarczanie energii odbywać się będzie zgodnie ze standardami jakościowymi innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
12. Z przydzielonej mocy można korzystać przez okres **12 miesięcy** od dnia wejścia w życie Umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej albo oddzielnie zawartych Umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, za wyjątkiem przyłącza, które będzie na zasadach określonych w Umowie o przyłączenie zastąpione przyłączem docelowym. W tym przypadku, z przydzielonej mocy można korzystać aż do dnia zrealizowania przyłącza docelowego. W sytuacji gdy przyłącze nie będzie, na zasadach określonych w Umowie o przyłączenie zastąpione przyłączem docelowym zasilanie należy odłączyć lub zwrócić się do **innogy Stoen Operator** w celu ustalenia technicznych i finansowych warunków przedłużenia okresu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w ramach przyłącza tymczasowego.
13. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia.

Warunki przyłączenia opracował:
Konrad Wysocki

Specjalista Warunków Przyłączeń
Konrad Wysocki

Menedżer
Warunki Przyłączeniowe
Wojciech Magdaliński